

Nasz znak: SM/TT/ 869 /2026

Tarnobrzeg, dnia 2026-02-23

Dotyczy: przetarg na wykonanie prac budowlanych „Termomodernizacją i remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Tarnobrzegu przy ul. Waryńskiego 7”. - odpowiedź na email z dnia 17.02.2026r nasz znak L.dz. 1097.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Siarkowiec w odpowiedzi na email z dnia 17.02.2026r nasz znak L.dz. 1097 informuje:

1. Okna poz. 72 przedmiaru: układ skrzydeł w oknach zgodny z istniejącymi oknami do wymiany.
2. Poz. 17,22,30 przedmiaru: należy przyjąć do wyceny profile elewacyjne aluminiowe, parapety i gzymsy z blachy ocynkowanej, powlekanej gr 0,7 mm,
3. Poz. 36,85 przedmiaru: należy uwzględnić łączniki metalowe o długości odpowiednio dobranej do gr. docieplenia i głębokości kotwienia. Ilość łączników na 1 m2 zgodnie z obowiązującą normą mocowania płyt docieplenia stropodachów budynków.
4. Poz. 80 przedmiaru: należy uwzględnić jedynie przełożenie istniejącej tablicy domofonu.

Z poważaniem

Zastępca Prezesa Zarządu
Janek Foc

PREZES ZARZĄDU
Augustyn Turek